



Директору МКОУ
«Александровская ООШ»
Шариброва Л.С.

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ЗАОКСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 52

Заокский, Россия, 301000

28.05.2014 № 7-03-2014

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Заокского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в сфере защиты прав несовершеннолетних в части соблюдения требований, предъявленных к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Александровская основная общеобразовательная школа» (далее по тексту – МКОУ «Александровская ООШ»)

Статья 2 Конституции РФ гласит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В соответствии со п.3 ст.17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статьей 3 "Конвенции о правах ребенка" от 15.09.1990 (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) предусмотрено, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения между органами государственной власти, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, регулируются Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 –ФЗ).

Согласно ст. 1, ст. 3 названного Федерального закона пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности,

имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относится разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты, установлены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, которым утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – Правила противопожарного режима).

Согласно п. 5.4.2, 5.4.3 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") к несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, выполненных из стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 менее 5,8 мм, должна применяться конструктивная огнезащита или комбинированный способ огнезащиты.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 28.05.2024 совместно с представителем ОНДиПР по Алексинскому и Заокскому районам выявлены многочисленные нарушения вышеуказанного законодательства:

В ходе проверки, в задании МКОУ «Александровская ООШ» в нарушении требований Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.4.20 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» электросчетовая в образовательном учреждении не огорожена противопожарным металлом, таким образом не отвечает требованиям по огнестойкости несущих элементов.

Выявленные в ходе проверки нарушения прямо указывают на то, что требования пожарной безопасности в МКОУ «Александровская ООШ» соблюдаются не в полной мере. При таких обстоятельствах существует угроза причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, находящихся в МКОУ «Александровская ООШ».

Несоблюдение МКОУ «Александровская ООШ» требований законодательства пожарной безопасности нарушают гарантированные федеральным законодательством права несовершеннолетних на жизнь и здоровье.

Причинами и условиями, способствовавшими указанным нарушениям, стало ненадлежащее отношение к требованиям действующего законодательства со стороны ответственных должностных лиц МКОУ «Александровская ООШ» при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Заокского района и принять меры, направленные на устранение указанных выше нарушений законодательства и недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
3. Представление об устранении нарушений закона подлежит безотлагательному рассмотрению.

4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Заокского района.

Прокурор района
советник юстиции



Р.С. Петрухин

Прокурору Заокского района

Р.С.Петрухину

Российская Федерация
Отдел образования администрации
муниципального образования Заокский
район Тульской области
муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Александровская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Александровская ООШ»
301000, Тульская область, Заокский район,
д. Александровка, ул. Школьная д. 8
ИНН/КПП: 7126012303 / 712601001
т. (48734)3-35-82 sch.alexandrovka@tularegion.org
№ 52 от « 27 » июня 2024г

На Ваше Представление «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» от 28.05.2024 №7-03-2024 сообщая следующее:

Настоящее представление было рассмотрено на совещании при директоре 30.05.2024 года
Заведующей хозяйством Федоровой Е.А. дисциплинарное замечание. (Приказ
прилагается).

Для ограждения электросчетовой огнестойкими элементами (кирпичная кладка)
необходимы средства нужно заложить в смету (ориентировочная стоимость 200000
рублей), которые могут быть выделены только на следующий календарный год



Директор школы
«Александровская
ООШ»

Л.С. Шариброва
Шариброва Л.С.